

Памятка к инструкции по действиям работников при пожаре в здании образовательного учреждения

Необходимо помнить, что в учебных классах образовательных учреждений пожар распространяется со скоростью 1-1,5 метра в минуту, в коридорах – 4-5 метров в минуту. При горении мебели и бумаги в учебных помещениях скапливается оксид углерода, который при вдыхании его в течение 5 минут становится смертельным. Вот почему при чрезвычайной ситуации необходимо действовать грамотно, в соответствии с разработанными заранее планами эвакуации и практически отработанными навыками на случай пожара.

При проведении эвакуации людей и тушении пожара необходимо:

1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайшие сроки.
2. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара до его полной ликвидации.
3. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещениях, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию., дети могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой.
5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, в шкафах и других местах.
6. Покидая помещения, педагогам необходимо взять с собой классные журналы для сверки списочного состава детей с фактическим наличием эвакуированных из здания.
7. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
8. Не допускать открывания окон и дверей. Запрещается разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения, следует плотно прикрывать за собой все двери и окна, не закрывая их на замки.